

Łódź, 02.01.2020 r.

ZP/ZSP/MWZ/2019/3

**Zamawiający:**

Zespół Szkół Politechnicznych  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

W dniu 31.12.2019 r. Zamawiający otrzymał następujące zapytanie:

„Witam mam pytania do specyfikacji

**punkt 10**

Szafa krosownicza Szafa: 4U, 19”

Drzwi: Przednie z hartowanego szkła, tylne metalowe

Czy są konieczne tylne drzwi?

Tak małe szafy nie posiadają tylnych drzwi.

**punkt 27**

Zaślepka Wysokość U: 1U

Funkcjonalność: Maskownica 19" (zaślepka) ułatwiająca utrzymanie prawidłowego obiegu powietrza w szafie rack oraz umożliwiającą zamaskowanie wolnej przestrzeni pomiędzy już zamontowanymi urządzeniami. Maskownica mocowana do pionowych szyn rackowych. Panele boczne: Zdejmowane

Zaślepki nie mają Paneli bocznych czy to pomyłka czy nie typowa zaślepka ?

**punkt 28**

Cokół

Wysokość: 80 mm

Czy może cokół mieć wysokość 100 mm ?

Nie wpływa to na działanie ani funkcjonalność szafy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dot. **punkt 10:**

Nie są konieczne tylne drzwi.

Dot. **punkt 27:**

Zamawiający uznaje rację pytającego – z punktu 27 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zostaje wykreślony zapis dotyczący „paneli bocznych”.

Dot. **punkt 28:** Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości cokołu. Wysokość cokołu nie może negatywnie wpływać na działanie i funkcjonalność szafy.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi  
  
mgr inż. Henryka Michalska